ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1160904

Výrobek: Elektroinstalační lišty nosné

Typ: 5820/20, 5820/21, 5820/30, 5820/31, 5820/40, 5820/41, TS 15, TS 35, TS 35 D, TS 35x15, 5821 NED, 5822 DER

Jmenovité hodnoty: viz příloha

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobce: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 305644-01/01 ze dne 18.12.2013

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60715:02 (EN 60715:2001), TP-KO-02/99, TP-KO-01/00, TP-KO-02/00

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát" a na základě smlouvy č. 605468 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.12.2019

elektrotechnický zkušební ústav ezú -1- Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

19.12.2016

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko

CER/1160904

605468-01

A - **Nosné lišty kovové** – typy: 5820/20, 5820/21, 5820/30, 5820/31, 5820/40, 5820/41, TS 15, TS 35, TS 35 D, TS 35x15.

Jmenovité hodnoty: 15 x 5,5 mm, 35 x 7,5 mm, 20 x 10 mm, 35 x 15 mm

Typy 5820/20, 5820/21-zinkované (Zn)
Typy 5820/30, 5820/31- bez povrchové úpravy
Typy 5820/40, 5820/41 – žárově pozinkováno ponorem (vrstva zinku 50-100 µm)

Typy TS 15, TS 35, TS 35 D, TS 35x15 — zinkované (Zn)
zinko-chromátované (Zn-Cr),
bez povrchové úpravy

B- **Nosné lišty – materiál – PVC** - 5821 NED, 5822 DER

Jmenovité hodnoty: 20x10x3000 mm, stupeň hořlavosti B, materiál samozhášivý

elektrotechnický zkušební ústav
ezú
-1-
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Trója